



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Struttura Complessa Acquisizione e Gestione logistica

Beni e Servizi

Sede di Chivasso

Via Po, n. 11, CAP 10034

Nr. Telefono 011/9176372

Nr. Fax 011/9176394

Email: eleonessi@aslto4.piemonte.it

data 23/02/18

Prot. 57759


OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN BAR AD USO INTERNO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI IVREA, CON CONCESSIONE DEI LOCALI IN CUI ESEGUIRE L'ATTIVITA'.
PERIODO: 108 MESI CIG: 7345513D13

A integrazione di precedente nota prot. n. 17464, del 22/02/2018 e con riferimento alla gara di cui all'oggetto, sono pervenute richieste di chiarimenti da parte di alcune ditte.

Si risponde alle stesse contestualmente, secondo tempi e modalità indicati all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto afferente alla gara di che trattasi, al fine di garantire la massima trasparenza ed il rispetto del principio della *par condicio* tra le ditte concorrenti:

1. Quesito: Si richiede conferma che tutti gli arredi e le attrezzature presenti nel locale bar e sue attinenze (area preparazione, magazzino, spogliatoi...) verranno smantellati dall'attuale gestore. Inoltre, siamo a chiedere cosa s'intenda per impianti da smaltire indicati nell'art. 1 pag.2 del Capitolato Speciale di gara. Risposta: si conferma che apparecchiature, attrezzature e arredi verranno disinstallati a spese dell'attuale concessionario, per impianti si intende il condizionatore mono split con unità esterna e gli impianti elettrici. L'impianto termico a pavimento non sarà oggetto di modifiche;
2. Quesito: Si richiede se il quadro elettrico rimarrà a disposizione del nuovo aggiudicatario e quale sia la potenza elettrica messa a disposizione. Risposta: Si, a servizio dei locali bar vi è un interruttore generale da 63 A che alimenta il quadro elettrico dei locali medesimi. Il salvavita è di 300 mA.
3. Quesito: Si richiede di confermare che l'impianto di climatizzazione rimarrà a disposizione del nuovo aggiudicatario. Risposta no l'impianto di proprietà dell'attuale gestore verrà smantellato a sua cura;

Il Funzionario S.C. Acquisizione e Gestione
Logistica Beni e Servizi ASLTO4
Dott. Ermanno LEONESSI



 REGIONE
PIEMONTE

www.regenone.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti